

上海电子工业学校闵行校区 学生宿舍逃生门门禁系统询价邀请

(招标编号: DC-2015-08)

1、邀请函:

各公司:

上海电子工业学校现向各询价对象就**学生宿舍逃生门门禁系统**项目进行询价。请各单位于**2015年7月13日下午13:00**(北京时间,下同。)前将询价文件正本一份副本一份送至上海电子工业学校图文信息中心楼**218**室。

地址:上海市奉贤区瓦洪公路**3098**号图文信息中心楼**218**室

邮政编码:**201411**

联系人:王松 老师

电话:**021-57131333-1716**

传真:**021-57134105**

上海电子工业学校

2015年7月8日

2、项目需求:

项目包含**电锁、消防出门开关、紧急开门按钮、声光报警器、门禁控制器**等设备的供货及安装调试。

系统功能要求:

- 1、 闵行校区学生宿舍七个逃生门安装门禁系统。
- 2、 平时电锁通电,逃生门常闭,实现禁止通行功能。
- 3、 遇到突发情况,学生在门内能迅速打开电锁,离开建筑,同时触发宿管值班室内的报警器。
- 4、 特殊情况下,宿管员在值班室一次按键,能将所有电锁电源切断,使逃生门常开,保证人员能第一时间离开建筑。

3、采购设备清单:

项目所需设备要求提供一年免费质保期。

序号	设备名称	规格要求	数量、单位
1	电磁锁	防水,不低于 280 公斤吸力,通电上锁,断电开锁	8 套
2	配电箱	防水设计、带锁,不小于 300mm(高)×400mm(宽)×170mm(深)	7 只
3	消防出门开关	防火 ABS 阻燃外壳 电气性能: 耐用电流不小于 3A@36VDC	10 套

		适用温度： -10~+55℃ (14-131F)。 •适用湿度不低于： 0-95℃ (相对湿度)。	
4	紧急开门按钮	防火 ABS 阻燃外壳 适用温度： -10~+55℃ (14-131F)。 额定电流不小于：300(mA) 额定电压(VDC)不小于：250	2 套
5	声光报警器	防火 ABS 阻燃外壳 工作电压:12VDC 以下 额定电流:280mA 以上 (含) 喇叭响度：dB/1M:115 以上(含)	2 套
6	门禁控制器	通讯方式：TCP/IP 功能描述： 支持出门按钮； 开门延时时间：1-600 秒可调 使用环境温度：-40 至 70 摄氏度； 使用环境湿度： 10-90%RH，无冷凝 数据掉电保护：高速闪存 带消防联动功能 。	4 套
7	线材、管材，安装及辅材	PVC 明管布线，符合弱电规范	1 套

4、 询价响应文件要求：

询价响应文件的封面及内容应加盖公章，询价响应文件需包含以下内容：

- (1) 详细报价清单；
- (2) 项目技术方案；
- (3) 公司资质证明文件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证及类似案例合同的复印件）。